rabeneick

...wenn's dicht sein muss!

Ausschreibungstexthilfen

UNIVERSAL – Wanddurchführungen
gegen nicht drückendes und drückendes Wasser

Kombinationstypen aus Futterrohr oder Kernbohrung mit Dichtungen.

Für Architekten und Bauingenieure.

Rabeneick GmbH Rohr- und Kabeldichtungen
Nord-West-Ring 14
32832 Augustdorf
Tel. (05237) 8984420
Fax (0521) 8984422
www. rabeneick.eu
vertrieb@rabeneick.eu



Futterrohr aus Faserzement
mit 1 Einringdichtung ungeteilt

Beschreibung auf Seite 4



Futterrohr aus Faserzement
mit 2 Einringdichtungen ungeteilt

Beschreibung auf Seite 5



Futterrohr aus Faserzement
mit 1 Einringdichtung ungeteilt
und 1 größeren Frontplatte

Beschreibung auf Seite 6



Futterrohr aus Faserzement
mit 2 Einringdichtungen ungeteilt
und 1 größeren Frontplatte

Beschreibung auf Seite 7



Futterrohr aus Faserzement
mit 1 Einringdichtung geteilt

Beschreibung auf Seite 8



Futterrohr aus Faserzement
mit 2 Einringdichtungen geteilt

Beschreibung auf Seite 9



1 Einringdichtung im Flansch
vor der Wand ungeteilt

Beschreibung auf Seite 10

1 Einringdichtung im Flansch
vor der Wand geteilt

Beschreibung auf Seite 11

Gasdichte Wanddurchführungen

Hierfür werden die Oberflächen der Kernbohrung oder des Futterrohres mit dem Isolieranstrich Sicafloor Nr. 156 versiegelt.

…gegen **nicht drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 1 Einringdichtung ungeteilt

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen nicht drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 1 Einringdichtung ungeteilt, mit Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **nicht drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 2 Einringdichtungen ungeteilt

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen nicht drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 2 Einringdichtungen ungeteilt, mit Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **nicht drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 1 Einringdichtung ungeteilt
und 1 größeren Frontplatte auf der Außenseite

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen nicht drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm und 1 größeren Frontplatte, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 1 Einringdichtung ungeteilt, mit Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast, Frontplatte in V2A größer als Futterrohr bzw. Kernbohrung, Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **nicht drückendes** Wasser
Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 2 Einringdichtung ungeteilt
und 1 größeren Frontplatte, wahlweise auf der Außen- oder Innenseite

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen nicht drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm und 1 größeren Frontplatte, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 2 Einringdichtungen ungeteilt, mit Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast, Frontplatte in V2A größer als Futterrohr bzw. Kernbohrung, Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

…gegen **nicht drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 1 Einringdichtung geteilt

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen nicht drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 1 Einringdichtung geteilt, mit Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **nicht drückendes** Wasser
Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 2 Einringdichtungen geteilt

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen nicht drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 2 Einringdichtungen geteilt, mit Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von –40° bis +140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **nicht drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Einringdichtung in einem Flansch,
der dichtend vor die Wand gedübelt wird.
Dichtung und Flansch ungeteilt.

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen nicht drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, bestehend aus:

Edelstahlflansch mit einem vorgeschweißten Rohrstück zur Aufnahme einer Einringdichtung. Flanschrückseite mit Dichtungsmasse beschichtet sowie Dübel und Schrauben zur Befestigung des Flansches vor der Wand und 1 Einringdichtung ungeteilt, Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

(Bis Kernbohrung 100 mm Ø können die Flansche wahlweise in bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast geliefert werden).

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **nicht drückendes** Wasser
Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung



Einringdichtung in einem Flansch,
der dichtend vor die Wand gedübelt wird.
Dichtung und Flansch geteilt.

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen nicht drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, bestehend aus:

Geteilter Edelstahlflansch mit einem ebensolchen vorgeschweißten Rohrstück zur Aufnahme einer geteilten Einringdichtung. Flanschrückseite mit Dichtungsmass e beschichtet sowie Dübel und Schrauben zur Befestigung des Flansches vor der Wand und 1 Einringdichtung ungeteilt, Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbe-ständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi geteilt in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangabe n einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu



Futterrohr aus Faserzement
mit 1 Zweiringdichtung ungeteilt

Beschreibung auf Seite 14



Futterrohr aus Faserzement
mit 2 Zweiringdichtungen ungeteilt

Beschreibung auf Seite 15



Futterrohr aus Faserzement
mit 1 Zweiringdichtung ungeteilt
und 1 größeren Frontplatte
(bei Montage der Frontplatte
auf der Kellerseite auch für
ex-geschützte Räume verwendbar)

Beschreibung auf Seite 16



Futterrohr aus Faserzement
mit 2 Zweiringdichtungen ungeteilt
und 1 größeren Frontplatte
(bei Montage der Frontplatte
auf der Kellerseite auch für
ex-geschützte Räume verwendbar)

Beschreibung auf Seite 17



Futterrohr aus Faserzement
mit 1 Zweiringdichtung geteilt

Beschreibung auf Seite 18



Futterrohr aus Faserzement
mit 2 Zweiringdichtungen geteilt

Beschreibung auf Seite 19



1 Zweiringdichtung im Flansch
vor der Wand ungeteilt

Beschreibung auf Seite 20

1 Zweiringdichtung im Flansch
vor der Wand geteilt

Beschreibung auf Seite 21



Fest-/Losflansch
ähnlich DIN 18195 T 9
für Bauten mit Dichtungsbahnen, mit Futterrohr

Beschreibung auf Seite 22



Fest-/Losflansch
ähnlich DIN 18195 T 9
für Bauten mit Dichtungsbahnen, ohne Futterrohr

Beschreibung auf Seite 23

Gasdichte Wanddurchführungen

Hierfür werden die Oberflächen der Kernbohrung oder des Futterrohres mit dem Isolieranstrich Sicafloor Nr. 156 versiegelt.

...gegen **drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 1 Zweiringdichtung ungeteilt

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 1 Zweiringdichtung ungeteilt, Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **drückendes** Wasser
Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 2 Zweiringdichtungen ungeteilt

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 2 Zweiring-dichtungen ungeteilt, mit Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 1 Zweiringdichtung ungeteilt
und 1 größeren Frontplatte auf der Außenseite

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm und 1 größeren Frontplatte, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 1 Zweiringdichtung ungeteilt, mit Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast, Frontplatte in V2A größer als Futterrohr bzw. Kernbohrung, Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

(Bei Montage einer größeren Frontplatte in Edelstahl auf der Kellerseite kann diese Dichtung auch für ex-geschützte Räume verwendet werden.)

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **drückendes** Wasser
Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 2 Zweiringdichtungen ungeteilt
und 1 größeren Frontplatte, wahlweise auf der Außen- oder Innenseite

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm und 1 größeren Frontplatte, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 2 Zweiring-dichtungen ungeteilt, mit Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast, Frontplatte in V2A größer als Futterrohr bzw. Kernbohrung, Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

(Bei Montage einer größeren Frontplatte in Stahl/Edelstahl auf der Kellerseite kann diese Dichtung auch für ex-geschützte Räume verwendet werden.)

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 1 Zweiringdichtung geteilt

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 1 Zweiringdichtung geteilt, Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Futterrohr aus Faserzement, asbestfrei,
mit 2 Zweiringdichtungen geteilt

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm, bestehend aus:

Futterrohr Faserzement, asbestfrei, (PVC-Futterrohr nur bis Innen-Ø 100 mm) und 2 Zweiring-dichtungen geteilt, Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze in Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Zweiringdichtung in einem Flansch,
der dichtend vor die Wand gedübelt wird.
Dichtung und Flansch ungeteilt.

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, bestehend aus:

Edelstahlflansch mit einem vorgeschweißten Rohrstück zur Aufnahme einer Zweiringdichtung. Flanschrückseite mit Dichtungsmasse beschichtet sowie Dübel und Schrauben zur Befestigung des Flansches vor der Wand und 1 Zweiringdichtung ungeteilt, Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze aus Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

(Bis Kernbohrung 100 mm Ø können die Flansche wahlweise in bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast geliefert werden).

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung



Zweiringdichtung in einem Flansch,
der dichtend vor die Wand gedübelt wird.
Dichtung und Flansch geteilt.

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung gegen drückendes Wasser für Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr/Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, bestehend aus:

Geteilter Edelstahlflansch mit einem ebensolchen vorgeschweißten Rohrstück zur Aufnahme einer geteilten Zweiringdichtung. Flanschrückseite mit Dichtungsmasse beschichtet sowie Dübel und Schrauben zur Befestigung des geteilten Flansches vor der Wand und 1 Zweiringdichtung geteilt, Druckscheiben aus bruchfestem, korrosionsbeständigem Thermoplast mit Schrauben und Muttern in Edelstahl V2A, Gewindeeinsätze aus Messing,

wahlweise: Druckringe in Edelstahl V2A oder V4A,

Dichtungsgummi geteilt in EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Fest-/Losflansch ähnlich DIN 18195 T 9
für Bauten mit Dichtungsbahnen
und 1 Zweiringdichtung mit Futterrohr

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung mit Fest-/Losflansch und einem am Festflansch angeschweißten Futterrohr für Bauten mit Dichtungsbahnen. Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Futterrohr ..... mm Innen-Ø, Länge ..... cm, bestehend aus:

Festflansch aus Edelstahl mit Gewindebolzen für Befestigung des Losflans ches und der im Futterrohr liegenden Zweiringdichtung. Festflansch und Losflansch aus Edelstahl V2A (bei Säureeinwirkung V4A gegen Mehrpreis), Gewindebolzen und Muttern aus Edelstahl.

Zweiringdichtung im Futterrohr liegend, Druckscheiben aus Edelstahl V2A, Gummi EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C, Anzug der Dichtung von der Kellerseite her

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu

...gegen **drückendes** Wasser

Kombinationstypen von Futterrohr und Dichtung





Fest-/Losflansch ähnlich DIN 18195 T 9
für Bauten mit Dichtungsbahnen
und 1 Zweiringdichtung ohne Futterrohr

Texthilfe für die Ausschreibung:

rabeneick-Wanddurchführung mit Fest-/Losflansch für Bauten mit Dichtungsbahnen, wobei der Festflansch vor die Außenwand gedübelt wird. Medienrohr/Kabel ..... mm Außen-Ø, Kernbohrung ..... mm Innen-Ø, bestehend aus:

Festflansch aus Edelstahltahl mit Bohrungen sowie Schrauben und Dübeln zum Andübeln vor die Außenwand, mit Gewindebolzen für die Befestigung des Losflansches sowie Gewindebolzen für die Aufnahme der Zweiringdichtung in der Kernbohrung. Festflansch und Losflansch aus Edelstahl V2A (bei Säureeinwirkung V4A gegen Mehrpreis), Gewindebolzen und Muttern aus Edelstahl.

Zweiringdichtung in der Kernbohrung. Druckscheiben der Dichtung aus Edelstahl V2A, Gummi EPDM für Temperaturen von – 40° bis + 140° C, Anzug der Dichtung von der Kellerseite her,

liefern und nach Herstellerangaben einbauen.

Hersteller: Rabeneick GmbH
Nord-West-Ring 14 · 32832 Augustdorf
Telefon (05237) 8 98 44 20 · Telefax (05 2237) 8 98 44 22
www.rabeneick.eu · vertrieb@rabeneick.eu